



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole

Opole, **26** lipca 2018 r.

WZ.5560.7.2018

**Biuro Projektowo-Inwestycyjne
Służby Zdrowia Sp. z .o.o.
Ul. Panewnicka 22
40-709 Katowice**

Dot. zmian nieistotnych w ekspertyzie technicznej zatwierdzonej postanowieniami WZ.5595.80.2011 oraz WZ.5595.68.2012.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.06.2018 r. oraz jego uzupełnienie z dnia 19.07.2018 r. informuję, że zmiany wprowadzone w stosunku do rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, zatwierdzonej postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu z dnia 01.08.2011 r. znak WZ.5595.80.2011 oraz aneksie do ekspertyzy zatwierdzonej postanowieniem z dnia 19.06.2012 r. znak WZ.5595.68.2012, nie mają wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej budynku. Sposób wykonania w ścianach zewnętrznych pionowych pasów o szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI60, choć inny sposób niż określono w ekspertyzie technicznej, stanowi spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Realizacją przepisów jest również zabudowa okna o odporności ogniowej EI60 w pomieszczeniu socjalnym na II piętrze znajdującego się w pasie 4 m od klatki schodowej. Wprowadzenie zespołu pomieszczeń bloku operacyjnego na VI piętrze w miejsce kilku pokoi dla pacjentów nie wpływa na zakres odstępstw wskazanych w ekspertyzie technicznej i nie pogarsza warunków bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowej strefy pożarowej.

Biorąc pod uwagę powyższe nie ma konieczności opracowywania kolejnego aneksu do ekspertyzy technicznej, gdyż zaproponowane zmiany nie mają wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu

Otrzymują:

- ① Adresat
2. KM PSP w Opolu
3. a/a

RK

Opolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

br. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk